


- ① Captage bassin d'accumulation 150m³ - station de pompage : 80 m³/h
- ② Réservoir surélevé 300m³ sur tour de 16m. S : 66.50. R : 82.50. TP : 87.50
Surpresseur 25m³/h à 40 m HMT
- ③ Réservoir surélevé 500m³ sur tour de 19.75 m. S : 58.75. R : 78.50. TP : 83.50
- ④ Station de pompage de CERONS
- ⑤ Réservoir de CERONS. S : 23.80. R : 43.80. TP : 49.35
- ⑥ Bache 60m³ - surpresseur 12 m³/h à 40 m HMT
- ⑦ Bache 11m³ - surpresseur
- ⑧ Citerne incendie 60m³

LEGENDE

-  Limite des services
-  Travaux réalisés
-  Travaux à réaliser
-  Travaux futurs



ADDITION D'EAU POTABLE

Département de la GIRONDE
SYNDICAT DES EAUX DE BUDOS

PLAN DE SITUATION

25^e tranche
Date: 25.05.1996

J.P. 1/25000

"LA MORANDIÈRE" RUE GALILÉE
33187 LE HAILLAN
TEL. 56 34 08 53 - FAX 56 34 41 92

